



## AIGUA SUPERFICIAL/SUBTERRÀNIA

Ref. : 47.577

### ANÀLISI FÍSICOQUÍMICA / MICROBIOLÒGICA

Sol·licitat per : AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Procedència : POU CALENT

Tipus :

Descripció :

Recol·lector : SALUT PUBLICA

Data de recollida : 21/06/2018

Hora de recollida :

Data d'entrada : 21/06/2018

Data d'inici d'anàlisi : 21/06/2018

Data final d'anàlisi : 03/07/2018

| PARÀMETRES FÍSICOQUÍMICS    | RESULTATS | VAL.MÀXIMS | PNT |
|-----------------------------|-----------|------------|-----|
| Fluorurs*                   | 19,1 mg/l |            |     |
| COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS | RESULTATS | VAL.MÀXIMS | PNT |
| Mercuri *                   | 2,09 µg/l |            |     |

QUALIFICACIÓ DE LA MOSTRA SEGONS ELS PARÀMETRES ANALITZATS: No compleix el RD 140/2003, criteris sanitaris d'aigua de consum humà, pels paràmetres analitzats.

OBSERVACIONS: Aquest dictamen només dóna fe de la mostra rebuda en aquest laboratori.

Els paràmetres que inclouen un asterisc (\*) han estat analitzats per un laboratori extern. La mostra ha evidenciat uns valors de fluorurs i de mercuri superiors als valors límit que contempla la normativa orientada a aigües de consum ( 1,5 mg/l i 1 µg/l respectivament )

Data del informe : dimarts 3 de juliol de 2018

El tècnic superior de laboratori

vist i plau, la cap de servei de Salut Pública i Consum